

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь улица Екатерининская 53а тел 8-(3422) 104-423 факс 212-42-52 gu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

19 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край г. Чусовой ул. Ленина, 53а тел. 8(342)258-40-01, доб. 319, 19ond@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 38/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 5»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

Заместителем начальника 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому
городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Кирияновым Игорем Сергееви-
чем во исполнение распоряжения начальника 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и
Горнозаводскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Аллиулова В.Е.
от 05 апреля 2021 г. № 38, в период с 14 час. 15 мин. до 15 час. 30 мин. 29 апреля 2021 года,
с 14 час. 00 мин. до 15 час. 10 мин. 14 мая 2021 года и с 14 час. 25 мин. до 14 час. 50 мин. 18 мая
2021 года проведена плановая проверка в отношении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» по адресу:
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспек-
торов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа мест-
ного самоуправления)

совместно с Корниловой Ольгой Владимировной – директором МАОУ «СОШ № 5» и
Даниловым Александром Викторовичем - ответственным за пожарную безопасность в
МАОУ «СОШ № 5»»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с ука- занием мероприятия по его устранению и конкретного ме- ста выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1	система противопожарной защиты в здании в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открытие шлагбаума, установленного на подъезде к зданию школы	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
2	на первом этаже двери эвакуационных выходов (при наличии легко открываемых	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ утв.	01.09.2022	

	запоров (шпингалет)) ведущих наружу здания, закрыты на ключ (из помещения № 14 и № 94 по экспликация к техническому паспорту № 18212 от 15.04.2014)	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479		
3	на втором и третьем этажах здания коридоры длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа, на участки, длина которых не должна превышать 60 м. с заполнением проемов в противопожарных преградах не менее 3 типа (2 этаж – помещение № 44 до помещения № 2 имеет длину 74,04м.; 3 этаж – помещение № 55 до помещения № 2 имеет длину 70,55м. по экспликация к техническому паспорту № 18212 от 15.04.2014)	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 53, ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.14*, п. 6.26*, табл. 1, 2 СНиП 21-01-97*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.3.7 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
4	на втором этаже в полу, на пути эвакуации со стороны коридора в лестничную клетку имеется перепад высоты менее 45 см. (фактически 16 см.) и пандусом с уклоном более 1:6 (помещение № 44 в помещения № 41 по экспликация к техническому паспорту № 18212 от 15.04.2014)	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 53, ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.09.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» мая 2021 г.



Кирьянов Игорь Сергеевич
(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Иванов Александр Иванович
(подпись)

«19» мая 2021 г.

Иванов Александр Иванович
(должность, фамилия, инициалы)
Иванов Александр Иванович

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору