

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адрес места осуществления деятельности: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-44, тел/факс филиала (34256) 55355
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), рас-
четный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач

Л.А. Зяблицева 
(Ф.И.О. Подпись)
«06» Март 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 332 - ВФ
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг



г. Чусовой

1. Наименование объекта, вида работ, услуг (объект инспекции): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере труда и отдыха на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» по фактическому адресу: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5».
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3.
4. Представленные документы:
 - Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
 - Приказ № 80-ОД «Об организации летней оздоровительной кампании в 2025 году» от 07.02.2025 г.
 - Акты технического осмотра здания, сооружений, коммуникаций на предмет безопасной эксплуатации;
 - Режим дня;
 - Копии договоров на вывоз ТКО, дератизацию и дезинфекцию;
 - Копия договоров на организацию питания, на медицинское обслуживание.
 - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ИНН 5921024043, ОГРН 1085921001165).
 - Протокол испытаний Испытательного лабораторного центра Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511942) проб воды питьевой № 59-01-05/00046-25 от 28.12.2024 г.
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 61 от 12.02.2024 г., вх. № 260-ВФ от 12.02.2025 г.

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:

а) санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере труда и отдыха на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» по фактическому адресу: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3;

б) лабораторные замеры уровней искусственной освещенности;

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 329-ВФ от 05.03.2025 г.;

б) протокол испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п315.25 от 03.03.2025 г. Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ RA.RU.511942.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «12» февраля 2025 г., дата окончания «06» марта 2025 г.

8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

На базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее - МАОУ «СОШ № 5») в соответствии с приказом № 80-ОД «Об организации летней оздоровительной кампании в 2025 году» от 07.02.2025 г. планируется открытие организации отдыха и оздоровления: лагеря труда и отдыха в летний период: 5 смен (1 смена 02.06.25 - 17.06.25 – 80 человек; 2 смена 20.06.25-03.07.25 – 75 человек; 3 смена 07.07.25-18.07.25 – 40 человек; 4 смена 21.07.2025-01.08.25– 40 человек; 5 смена 18.08.25-29.08.25 – 30 человек). Осенние каникулы: октябрь -150 человек. Планируемый возраст детей от 16 до 18 лет.

Продолжительность трудовой деятельности с 10:00 до 13:00 не более 3,5 часов, что соответствует требованиям п. 3.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного приказа школы от 07.02.2025 г. за № 80-ОД режим работы Организации с 09-00 ч. до 15-00 ч. с 2-х разовым питанием (завтрак, обед), без организации дневного сна. Согласно представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 4 часа при норме не более 4 часов, что соответствует требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя гимнастика, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом № 23/01-17 от 14.02.2025 г. при организации лагеря труда и отдыха на базе МАОУ «СОШ № 5» не будут использоваться компьютеры, а так же открытые водоемы и плавательные бассейны.

МАОУ «СОШ № 5» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.02.01.000.М.000229.12.20 от 24.12.2020 г. о соответствии действующим санитарным нормам и правилам.

МАОУ «СОШ № 5» представлен паспорт доступности от 30.04.2022 года, согласно которому, созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляски, доступен условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а так же для инвалидов с нарушением слуха и зрения, доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития.

Территория школы оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории МАОУ «СОШ № 5» оборудована хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона.

В физкультурно-спортивной зоне оборудована площадка для подвижных игр. Оценить покрытие на соответствие п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия стойкого снежного покрова. Представлены акты осмотра территории спортивной площадки и осмотра оборудования спортивной площадки от 10.02.2025 г., выполненные комиссией школы (председатель комиссии директор школы МАОУ «СОШ № 5» О.В. Корнилова). Согласно заключению комиссии образовательной организации, территория спортивной площадки признана работоспособной, безопасной и допущена к проведению учебных занятий в период летней оздоровительной кампании 2025 года., спортивное оборудование на спортивной площадке работоспособное и безопасное, допущено к проведению оздо-

ровительной кампании в 2025 г. Так же имеется акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту на стадионе МАОУ «ООШ № 1» от 10.02.2025 г. с заключением комиссии образовательного учреждения (председатель комиссии директор школы МАОУ «СОШ № 5» О.В. Корнилова): «стадион МАОУ «ООШ № 1» готов к проведению оздоровительной кампании 2025года».

В хозяйственной зоне для сбора твердых бытовых отходов оборудована площадка с твердым покрытием (2 контейнера с крышками), размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. В соответствии с договором № 408937 от 10.12.2024 г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО» оказываются услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так же представлен договор на услуги по обращению с отходами 1 и 2 класса опасности от 13.12.2024 г. с ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Здание МАОУ «СОШ № 5» 3-х этажное, кирпичное, 2008 года постройки. Представлен акт весеннего осмотра здания и сооружений от 10.02.2025 г., согласно заключению, состояние элементов здания МАОУ «СОШ № 5» находятся в нормативном, работоспособном состоянии, эксплуатация возможна.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для проведения деятельности лагеря труда и отдыха в МАОУ «СОШ № 5» планируется выделить 7 кабинетов, помещения медицинского назначения (кабинет врача, процедурный кабинет), спортивный зал (с раздевалками отдельно для мальчиков и девочек, душевыми и туалетами), кладовой спортивного инвентаря, столовую (на 120 посадочных мест) с умывальной зоной (8 раковин), гардероб, туалеты для мальчиков, девочек, служебный туалет, помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Расчетная наполняемость помещений для пребывания детей, составляет от 18 до 27 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

- кабинет № 13 (61,8 кв.м) – 24 человек;
- кабинет № 33 (49,6 кв.м) - 19 человек;
- кабинет № 34 (68,2 кв.м) - 27 человек;
- кабинет № 39 (51,5 кв.м) – 20 человек;
- кабинет № 6 (61,6 кв.м) - 24 человек;
- кабинет № 45 (90,3 кв.м) - 18 человек;
- кабинет № 50 (49,0 кв.м) - 19 человек.

- спортзал площадью 273,1 кв.м. - Расчетная наполняемость спортивного зала составляет 27 человек, исходя из норматива 10 кв.м на 1 человека, согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Для организации физического воспитания детей на базе МАОУ «СОШ № 5» имеется спортивный зал, площадью 273,1 кв.м. При спортивном зале имеются душевые, раздевалки (женская, мужская) туалеты, кладовая для спортивного инвентаря. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем. В соответствии с актом-разрешением на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале от 10.02.2025 г., составленным комиссией школы, вынесено заключение: спортзал готов к проведению летней оздоровительной кампании в 2025 г. Так же представлен акт приемки спортивных сооружений, инвентаря и оборудования к летней оздоровительной кампании от 10.02.2025 г. согласно которому, вынесено заключение школьной комиссией: «считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование работоспособным, готовым к проведению оздоровительной кампании 2025 г.».

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным

антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, у раковин для мытья рук перед обеденным залом, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «СОШ № 5» на каждом этаже оборудованы отдельные для мальчиков и девочек туалеты, оборудованы кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник, и 1 писсуар на 30 мальчиков. Санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями без запоров и умывальниками для мытья рук. В санитарных узлах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги, рулонных бумажных полотенец. Имеется комната личной гигиены девочек, оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде. Для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п. VI т.6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электросушилками, ведрами для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «СОШ № 5» предусмотрен медицинский блок, который состоит из медицинского и процедурного кабинета, помещения для хранения уборочного инвентаря. Медицинское обслуживание осуществляют сотрудники ГБУЗ ПК «ЧБ им. В.Г. Любимова» по договору № б/н от 30.08.2024 г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся (действует до 31.12.2025 г.). Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ПК «ЧБ им. В.Г. Любимова» № ЛО-59-01-005483 от 02.10.2020 г., что соответствует п.2.9.1., п.2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком, что соответствует требованиям п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

-учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещения для занятий кружков - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;

-спортивный зал, актовый зал – стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, окрашены масляной краской;

- туалеты, душевые при спортивном зале - стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;

- медицинский блок - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом.

- пищеблок - потолок окрашен водоэмульсионной краской, стены и пол облицованы плиткой.

Организацию питания детей в лагере труда и отдыха на базе столовой МАОУ «СОШ № 5» осуществляет индивидуальный предприниматель Асманкин О.В. на основании договора № 4 от 20.06.2025 г. (представлен договор аренды объекта муниципального недвижимого и движимого имущества № 33 от 15.06.2020 г. сроком действия по 31.07.2030 г).

Обеденный зал имеет площадь 201, 2 кв.м, рассчитан на 120 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 1,67 кв.м на при норме не менее 0,7 кв.м, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Количество мест в обеденном зале обеспечивает питание всех детей, питание планируется организовывать поотрядно, по графику. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - в обеденном зале установлено 8 умывальных раковин (при нормативе 1 кран на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п. VI т.6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, сушилками для рук, кожным антисептиком. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) без дефектов и повреждений с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок расположен в отдельном блоке на 1 этаже здания школы. Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на сырье.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока: складские помещения (овощной цех, цех сыпучих продуктов), овощной цех первичной обработки, овощной цех вторичной обработки, мясо-рыбный цех, цех для обработки яиц, мучной цех, холодный цех, горячий цех, помещения хранения уборочного инвентаря, моечные кухонной и столовой посуды, гардеробная и туалет персонала. В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с актом проверки готовности и санитарно-эпидемиологического состояния пищеблока МАОУ «СОШ № 5» к началу летней оздоровительной кампании от 11.02.2025 г. выданным комиссией школы, «считать пищеблок готовым к началу летней оздоровительной кампании». Так же представлен акт-разрешение от 11.02.2025 г. на ввод в эксплуатацию оборудования столовой МАОУ «СОШ № 5», согласно которому, все имеющееся оборудование находится в исправном состоянии и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Здание МАОУ «СОШ № 5» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3 обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, душевые (при спортзале), умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. Представлен акт от 10.02.2025 г. о проливе внутренней канализации и канализационных выпусков, исправности системы ГВС и ХВС, выполненный комиссией школы. Согласно выводу системы находятся в работоспособном состоянии, допущены к эксплуатации в период летней оздоровительной кампании 2025 г.

МАОУ «СОШ № 5» представлен протокол испытаний № № 59-01-05/00046-25 от 28.12.2024 г. Испытательного лабораторного центра Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Согласно протоколу испытаний, проба воды из разводящей сети здания (точка отбора -кран раковины для мытья рук перед столовой) МАОУ «СОШ № 5» по определяемым микробиологическим ((E.coli, кишечные энтерококки, колифаги, общие колиформные бактерии, ОМЧ) и органолептическим показателям (запах, привкус, мутность, цветность) соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела 3, табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 (лабораторные исследования проб воды проведены в рамках производственного контроля).

Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков, оборудованных на каждом этаже здания, что соответствует требованиям п.2.6.6. СП 2.4.3648-20. Представлен акт проведения замены сменного модуля для фильтра холодной воды в системе водоснабжения питьевых фонтанчиков от 22.11.2024 г. Имеется график обработки чаши фонтанчика, что соответствует требованиям п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Основные помещения МАОУ «СОШ № 5» обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует требованиям п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи, с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п.2.8.4., п.2.4.13. СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники со светодиодными лампами, что соответствует требованиям п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

В ходе экспертизы проведены замеры уровней искусственного освещения в кабинетах №№ 45; 13. Согласно протокола испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п315.25 от 03.03.2025 г. установлено: средняя освещённость в кабинетах №№ 45, 13 МАОУ «СОШ № 5» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3 соответствуют требованиям р.V т.5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20. Испытания проведены Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ RA.RU.511942.

Отопление в здании МАОУ «СОШ № 5» - центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п.2.7.3. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Представлен акт готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону 2024 -2025 г. МАОУ «СОШ № 5».

Здание МАОУ «СОШ № 5» оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством окон, форточек, вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, обеденный зал, спортивный зал, туалеты). На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п.2.11.8 СП 2.4.3648-20. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги (производственные ванны для мытья столовой посуды, производственная плита) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось 16.04.2024 г. Согласно Акту № 155 от 16.04.2024 года ООО «АККА» воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции МАОУ «СОШ № 5» подвергнуты дезинфекции дезинфицирующим средством «Алодез -Хлор». Представлено техническое заключение на системы механической и естественной вентиляции от 16.04. 2024г. ООО «АККА». Согласно заключению ООО «АККА» Лаборатория микроклимата об испытательных систем вентиляции № 500 от 16.04.2024года – кратность воздухообмена и производительность систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением соответствует требованиям СП 2.1.3648-20. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния дымоходов и автономных вентиляционных каналов проводилось ООО «АККА» 16.04.2024 г. Согласно акту ООО «АККА» дымоходы и автономные вентиляционные каналы в МАОУ «СОШ № 5» пригодны.

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря труда и отдыха: сотрудники лагеря 13 человек, медицинский персонал ГБУЗ ПК «ЧБ им. В.Г. Любимова» – 1 человек, сотрудники пищеблока – 4 человека, технический персонал – 1 человек.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано помещение в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует п.2.4.12. СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

В помещениях МАОУ «СОШ № 5» насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20. Представлен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации с ООО «БиоДез» № 51 от 10.12.2024 г.

Представлена программа производственного контроля МАОУ «СОШ № 5» и программа производственного контроля ИП Асманкина О.В. (организатора питания), основанная на принципах ХАССП, что соответствует п.1.8. СП 2.4.3648-20, 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

ВЫВОД:

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности от-

дыха детей и их оздоровления в лагере труда и отдыха на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» по фактическому адресу: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3

соответствуют (не соответствуют)

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по пунктам 1.8., 1.9., 3.14., 2.10.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., 3.12.2., 2.4.3., 2.9.1, 2.9.2., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.4.6.3., 2.3.3., 2.4.6.2., 2.6.1., 2.6.5., 2.6.6., 2.8.4., 2.4.13., 2.8.1., 2.7.5., 2.7.2., 2.11.8., 2.4.12., 2.11.9.;


-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по пунктам 2.1., 2.5., 2.9., 2.16., 3.2., 3.3., 8.4.2., 2.13;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по разделам III, таблица 3.1., таблица 3.5., V таблицы 5.54., VI таблицы 6.1., 6.4.

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по коммунальной гигиене

Должность



Подпись

А. В. Харина

Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг